



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-22/19432-23/59589

Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE
PODBEVŠKOVA ULICA 12
8000 Novo mesto

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z
dne 05.10.2022
Naročilo dobavitelju št. 90 - 23 / 2023, 90-23/2023, 90-23/2023, z dne 27.12.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Novo mesto, 30.06.2023

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - POŠ Orehovica
Številka vzorca: 23/59589
Namen: Pogodba
Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto
Vzorec odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.06.2023 11:00
Mesto odvzema: Vodovod Hrastje - omrežje, POŠ Orehovica
Vzorec sprejel: Dario Rahija
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 12.06.2023 13:28

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.0	°C		/	/
Klor-prosti	0.35	mg/L		/	/
pH	7.2			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	557	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez vonja			/	/
Okus	brez okusa			/	/
Motnost	<0.03	NTU		1	skladen
Kovine in metaloidi					
Natrij	1	mg/L		200	skladen
Mangan	<0.1	µg/L		50	skladen
Železo	<40	µg/L		200	skladen
Bor	0.0015	mg/L		1	skladen
Aluminij	<0.9	µg/L		200	skladen
Antimon	<0.05	µg/L		5	skladen
Arzen	<0.1	µg/L		10	skladen
Baker	0.007	mg/L		2	skladen
Kadmij	0.037	µg/L		5	skladen
Nikelj	0.22	µg/L		20	skladen
Selen	<0.1	µg/L		10	skladen
Svinec	0.25	µg/L		10	skladen
Kovine in nekovine					
Krom	<0.4	µg/L		50	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/5

Orbita®LIMS ver.: 1.8.9.4
verzija predloge poročila: 1.4



Pesticidi - organoklorni

alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1	skladen
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L	0.1	skladen
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Aldrin	<0.0012	µg/L	0.03	skladen
Dieldrin	<0.0015	µg/L	0.03	skladen
delta-HCH	<0.0018	µg/L	0.1	skladen
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L	0.1	skladen
Heptaklor	<0.0027	µg/L	0.03	skladen
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011	µg/L	0.03	skladen
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L	0.1	skladen
Pentaklorobenzen	<0.0009	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1	skladen
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1	skladen
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1	skladen
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1	skladen
MCPA	<0.013	µg/L	0.1	skladen
MCPP	<0.013	µg/L	0.1	skladen

Pesticidi - uronski

Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Linuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Diuron	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Neburon	<0.011	µg/L	0.1	skladen
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Buturon	<0.008	µg/L	0.1	skladen

Organofosforni pesticidi

Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1	skladen
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1	skladen
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1	skladen
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1	skladen
Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1	skladen

Oddelek za pitne in kopalne vode



Organofosforni pesticidi

Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Malation	<0.006	µg/L	0.1	skladen
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1	skladen

Anorganski parametri

Bromat	<5	µg/L	BrO ₃	10	skladen
--------	----	------	------------------	----	---------

Epiklorhidrin

Epiklorhidrin	<0.1	µg/L	0.1	skladen
---------------	------	------	-----	---------

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Trihalometani (vsota)	1.9	µg/L	100	skladen
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3	skladen
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5	µg/L	10	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100	skladen

Osnovni parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄	0.50	skladen
Celotni organski ogljik - TOC	0.62	mg/L	C	/	/
Barva (436 nm)	<0.2	m-1		/	/
Nitrit	0.0011	mg/L	NO ₂	0.5	skladen
Nitrat	3.62	mg/L	NO ₃	50	skladen
Sulfat	4.62	mg/L	SO ₄	250	skladen
Klorid	0.90	mg/L	Cl	250	skladen
Fluorid	0.040	mg/L	F	1.5	skladen

Pesticidi - triazinski

Atrazin	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1	skladen
Simazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Propazin	<0.009	µg/L	0.1	skladen
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1	skladen



Pesticidi - triazinski

Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1	skladen
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1	skladen
Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1	skladen
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1	skladen
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1	skladen

Poliaromatski ogljikovodiki

Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01	skladen
---------------	--------	------	------	---------

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-22/19432-23/59589-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-22/19432-23/59589-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-22/19432-23/59589-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - POŠ Orehovica		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	23/59589		
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode PG-2700-17/104914-22		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022		
Plan vzorčenja:	DN 194118, 12.06.2023		
Mesto odvzema:	Vodovod Hrastje - omrežje, POŠ Orehovica		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	30.06.2023
Datum in ura:	12.06.2023 11:00	Datum in ura:	12.06.2023 13:28
Odvzel:	Dario Rahija, NLZOH OPKV	Sprejel:	Dario Rahija

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	14.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
Klor-prosti	0.35	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
pH	7.2			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
<i>Meritev opravljena pri T = 14.0 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	557	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
<i>Meritev opravljena pri T = 14.0 °C</i>					
Vonj	brez vonja			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
Okus	brez okusa			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
Motnost	<0.10 #* <0.03 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	12.06.23 12.06.23
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05 #	µg/L		Laboratorijska metoda - izračun , na mestu odvzema	21.06.23 30.06.23



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka:2300-22/19432-23/59589-T

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.

LOD-meja zaznavnosti, najnižja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja določljivosti, najnižja koncentracija analita, ki jo lahko pri določenih pogojih določimo s sprejemljivo točnostjo in natančnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred številko pomeni, da je vrednost nižja od LOD. Tako poročani rezultati so izven območja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naročnika ali zakonodaje.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 30.06.2023 13:12

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - POŠ Orehovica		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	23/59589		
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode PG-2700-17/104914-22		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022		
Mesto odvzema:	Vodovod Hrastje - omrežje, POŠ Orehovica		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila:	30.06.2023
Datum in ura:	12.06.2023 11:00	Datum in ura:	12.06.2023 13:28
Odvzel:	Dario Rahija, NLZOH OPKV	Sprejel:	Dario Rahija

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in metaloidi						
Natrij	1.0		mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Mangan	<0.1		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Železo	<40		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Bor	0.0015	#*	mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Aluminij	<0.9		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Antimon	<0.05		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Arzen	<0.1		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Baker	0.0070		mg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Kadmij	0.037		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Nikelj	0.22		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Selen	<0.1		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Svinec	0.25		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23

Kovine in nekovine



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Krom	<0.4		µg/L		ISO 17294-2:2016, NM	15.06.23 15.06.23
Pesticidi - organoklorni						
alfa-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
beta-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Endosulfan sulfat	<0.0014		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Alaklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Metolaklor	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Aldrin	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Dieldrin	<0.0015		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
delta-HCH	<0.0018		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Heptaklor	<0.0027		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
trans-Heptaklorepoksidi	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
gama-HCH (Lindan)	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Pentaklorobenzen	<0.0009		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	19.06.23 27.06.23
Pesticidi - fenoksialkanojski						
2,4,5-T	<0.010		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
2,4-DP	<0.020		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Bentazon	<0.012		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Dikamba	<0.05	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
MCPA	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
MCPP	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 6, NM	15.06.23 19.06.23
Pesticidi - uronski						
Klorotoluron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Monuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize	
Linuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Monolinuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Klorbromuron	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Diuron	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Fluometuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Metobromuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Metoksuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Neburon	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Izoproturon	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Buturon	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Organofosforni pesticidi							
Diklobenil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 4, NM	13.06.23 14.06.23	
Pendimetalin	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Trifluralin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 4, NM	13.06.23 14.06.23	
Dimetenamid	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Vinklozolin	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 4, NM	13.06.23 14.06.23	
2,6-Diklorobenzamid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Diazinon	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Klorfenvinfos	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Malation	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23	
Anorganski parametri							
Bromat	<5	#	µg/L	BrO3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	15.06.23 15.06.23	
Rezultat neakreditiran, ker je podan pod višjo mejo zaradi prisotnih interferenc.							
Epiklorhidrin							
Epiklorohidrin	<0.6	#	<0.1	#	µg/L	SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	14.06.23 20.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki						
Trihalometani (vsota)	1.9		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	15.06.23 20.06.23
Triklorometan (kloroform)	1.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	15.06.23 20.06.23
Tribromometan (bromoform)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Bromodiklorometan	0.60		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	15.06.23 20.06.23
Dibromodiklorometan	<0.3		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004 ^[1] , NM	15.06.23 20.06.23
1,2-Dikloroetan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Trikloroeten (trikloroetilen)	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	15.06.23 20.06.23
Osnovni parametri						
Amonij	<0.01		mg/L	NH ₄	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	13.06.23 13.06.23
Celotni organski ogljik - TOC	0.62		mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	14.06.23 14.06.23
Barva (436 nm)	<0.2		m-1		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	13.06.23 13.06.23
Nitrit	0.0011		mg/L	NO ₂	ISO 13395:1996, NM	13.06.23 13.06.23
Nitrat	3.62		mg/L	NO ₃	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[2] , NM	22.06.23 23.06.23
Sulfat	4.62		mg/L	SO ₄	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[2] , NM	22.06.23 23.06.23
Klorid	0.90		mg/L	Cl	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[2] , NM	22.06.23 23.06.23
Fluorid	0.040		mg/L	F	SIST EN ISO 10304-1: 2009 ^[2] , NM	22.06.23 23.06.23
Pesticidi - triazinski						
Atrazin	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Prometrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Sekbumeton	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Heksazinon	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Napropamid	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Atrazin, Desetil-	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Atrazin, Desizopropil-	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Simazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Propazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Terbutilazin	<0.015		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Terbutrin	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Bromacil	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Sebutilazin	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Metazaklor	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Metribuzin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Ametrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Pesticidi in metaboliti						
Fenuron	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Terbutilazin-desetil	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 10, NM	19.06.23 21.06.23
Poliaromatski ogljikovodiki						
Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.004		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23
Benzo(a)piren	<0.004		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23
Benzo(ghi)perilen	<0.004		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23
Benzo(b)fluoranten	<0.005		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23
Benzo(k)fluoranten	<0.004		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23
Antracen	<0.005		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	13.06.23 26.06.23

[1] Konzerviranje vzorcev z Na₂S₂O₃ in KHSO₄.

[2] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenčna oznaka: 1072-22/19432-23/59589-K

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 30.06.2023 12:45:46

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - POŠ Orehovica	Prevzem vzorca	Datum poročila: 15.06.2023
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 12.06.2023 13:37	
Številka vzorca:	23/59589; Lab. št.: 23/5726	Prevzel: Nežka Lenarčič	
Namen:	Pogodba		
Naloga:	Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode PG-2700-17/104914-22		
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.		
Naročnik:	KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto		
Naročilo:	Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022		
Mesto odvzema:	Vodovod Hrastje - omrežje, POŠ Orehovica		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 12.06.2023 11:00			
Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.06.2023 13.06.2023
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.06.2023 13.06.2023
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.06.2023 13.06.2023
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	12.06.2023 15.06.2023
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.06.2023 15.06.2023
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	12.06.2023 15.06.2023

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 15.06.2023 13:40:47

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.