



## Poročilo o izvedeni nalogi

### **Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-22/19432-26/79259

Naročnik: KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE  
PODBEVŠKOVA ULICA 12  
8000 Novo mesto

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.

Novo mesto, 11.08.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzorec:               | Pitna voda - VH Sračnik                                                              |
| Številka vzorca:      | 26/79259                                                                             |
| Namen:                | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                       |
| Naročnik:             | KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA<br>12, 8000 Novo mesto |
| Vzorec odvzel:        | Andrej Povše, NLZOH OPKV                                                             |
| Čas odvzema:          | 04.08.2026 11:50                                                                     |
| Mesto odvzema:        | Vodovod Novo mesto - J - po pripravi, VH Sračnik                                     |
| Vzorec sprejel:       | Andrej Povše                                                                         |
| Kraj in čas sprejema: | Novo mesto, 04.08.2026 12:47                                                         |

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                      | Rezultat   | Enota      | Izražen kot/na | Kriterij                  | Skladnost |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>        |            |            |                |                           |           |
| Temperatura vode               | 20.2       | °C         |                | /                         | /         |
| Klor-prosti                    | 0.24       | mg/L       | LOQ            | /                         | /         |
| <b>Mikrobiološki parametri</b> |            |            |                |                           |           |
| Escherichia coli               | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Koliformne bakterije           | ni najdeno | CFU/100 mL |                | 0                         | skladen   |
| Število kolonij pri 22 °C      | <10        | CFU/mL     |                | brez neobičajne spremembe | /         |
| Število kolonij pri 36 °C      | <10        | CFU/mL     |                | 100                       | skladen   |

### Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

### Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.



**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-22/19432-26/79259-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-22/19432-26/79259-M



Evidenčna oznaka: 2300-22/19432-26/79259-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - VH Sračnik  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 26/79259  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode PG-2700-17/104914-22  
**Skrbnik vzorca:** Andrej Povše, mag.san.inž.  
**Naročnik:** KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 256791, 04.08.2026  
**Mesto odvzema:** Vodovod Novo mesto - J - po pripravi, VH Sračnik  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006  
**:** Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca**  
**Datum in ura:** 04.08.2026 11:50  
**Odvzel:** Andrej Povše, NLZOH OPKV  
**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:** VH Sračnik

### Sprejem vzorca

**Datum poročila:** 11.08.2026

**Datum in ura:** 04.08.2026 12:47

**Sprejel:** Andrej Povše





## Rezultati preskušanja

| Parameter               | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode        | 20.2               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 04.08.26<br>04.08.26              |
| Klor-prosti             | 0.24               | mg/L  | LOQ               | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 04.08.26<br>04.08.26              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 11.08.2026 06:32

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

|                         |                                                                                           |                                       |                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Vzorec:</b>          | Pitna voda - VH Sračnik                                                                   | <b>Prevzem vzorca</b>                 | <b>Datum poročila:</b> 10.08.2026 |
| <b>Matriks:</b>         | Pitna voda                                                                                | <b>Datum in ura:</b> 04.08.2026 12:49 |                                   |
| <b>Številka vzorca:</b> | 26/79259; Lab. št.: 26/8408                                                               | <b>Prevzel:</b>                       | Nastja Hočevnar                   |
| <b>Namen:</b>           | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                                            |                                       |                                   |
| <b>Naloga:</b>          | Komunala Novo mesto, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode PG-2700-17/104914-22       |                                       |                                   |
| <b>Skrbnik vzorca:</b>  | Andrej Povše, mag.san.inž.                                                                |                                       |                                   |
| <b>Naročnik:</b>        | KOMUNALA NOVO MESTO D.O.O., JAVNO PODJETJE, PODBEVŠKOVA ULICA 12, 8000 Novo mesto         |                                       |                                   |
| <b>Naročilo:</b>        | Pogodba o poslovnem sodelovanju PG-2700-17/104914-22, STRV 172-110/2022, z dne 05.10.2022 |                                       |                                   |
| <b>Mesto odvzema:</b>   | Vodovod Novo mesto - J - po pripravi, VH Sračnik                                          |                                       |                                   |
| <b>Stanje vzorca:</b>   | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                                      |                                       |                                   |
| <b>Odvzem vzorca</b>    |                                                                                           |                                       |                                   |
| <b>Datum in ura:</b>    | 04.08.2026 11:50                                                                          |                                       |                                   |
| <b>Odvzel:</b>          | Andrej Povše, NLZOH OPKV                                                                  |                                       |                                   |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 04.08.2026<br>05.08.2026    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, NM                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 04.08.2026<br>05.08.2026    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 04.08.2026<br>07.08.2026    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM | < 10       | CFU/mL     | 04.08.2026<br>06.08.2026    |

Analitik:  
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:  
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog  
Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 10.08.2026 12:59:51

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.