

Št.izvida

Mikrobiološki 6272
Fizikalno-kemični /

POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Vzorec: Pitna voda - redne preiskave
Vir: VS Gabrje
Mesto odvzema: gost. Hudoklin
Namen: Notranji nadzor
Datum odvzema: 24.1.2023
Odvzel: Zamida Vanda, kom.inž.

Vzorčenje in terenske meritve

Vzorčenje Metoda SIST ISO 5667-5:1996

Preiskava	Enota	Rezultat	Normativ	Opombe
Elektroprevodnost (20°C)	µS/cm	562	<2500	Temperaturna kompenzacija
pH		7,19	6.5 - 9.5	
Temperatura vode	°C	11		
Klor - prosti	mg/l	0,23		

- krepko označeni rezultati niso v skladu z normativnimi vrednostmi iz upoštevanih predpisov
- meritev z HACH SI 1000

Upoštevani predpisi:

- Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)

Meritve se nanašajo izključno na odvzeti vzorec