



Poročilo o preskušanju

Vzorec: **Pitna voda**
Naročnik: Komunalna Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Lastnik: Komunalna Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
Vir: **Vodovod Jelendol - omrežje**
Mesto odvzema: **omr. Jelendol 7**
Namen: Notranji nadzor
Datum odvzema: 16.02.2016 11:25
Odvzel: Povše Andrej, dipl. san. inž.

št. izvida 626/2016



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Vzorčenje in terenske meritve

Vzorčenje Metoda SIST ISO 5667-5: 2007

Preiskava	Enota	Rezultat	Kriterij	Metoda	Opombe
Temperatura vode	st C	9.1		SIST DIN 38404-C4-2: 2000, točka 4.1	
Klor - prosti	mg/L	0.58		SIST EN ISO 7393-2:2000	
pH		7.5	6,5-9,5	SIST ISO 10523: 2010	T= °C, glej parameter temperatura vode.
Elektroprevodnost (20stC)	uS/cm	545	<2500	SIST EN 27888: 1998	T= °C, glej parameter temperatura vode. Temperaturna kompenzacija.
Vonj	organoleptična ocena	po kloru (sprejemljiv)	= po kloru (sprejemljiv)	SIST EN 1622:2007 (Anex C)	
Okus	organoleptična ocena	sprejemljiv	sprejemljiv	SIST EN 1622:2007 (Anex C)	

- vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Enota za živila in predmete splošne rabe
Vodja: **Anton Škrbec**, dipl. san. inž.

Oddelek za okolje in zdravje
Vodja: **Dušan Harlander**, dr. med., spec. epidemiolog.



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 121, F: (07) 39 34 100, E: nm.cma@nlzoh.si

Poročilo o preskušanju

Lab. št: 2016/1535

Vzorec Pitna voda

Naročnik Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

Območje odvzema Vodovod Jelendol - omrežje

Odvzemno mesto omr. Jelendol 7

Stanje vzorca: Vzorec ustreza merilom za sprejem

Odvzem vzorca	Prejem vzorca	Začetek in konec analize
Datum in ura: 16.02.2016 11:25	Datum in ura: 16.02.2016 13:05	Začetek analize: 16.02.2016
Odvzel: Povše Andrej, dipl. san. inž.	Prejel: Sodec Boris	Analizirano do: 19.02.2016

REZULTATI PRESKUŠANJA

Preiskava	Oznaka metode	Rezultat	Kriterij
Escherichia coli CFU/100 mL	MMB-SM-03Y:1 ISO 9308-1:2014	Nismo našli #	0
Koliiformne bakterije CFU/100 mL	MMB-SM-03Y:1 ISO 9308-1:2014	Nismo našli #	0
Intestinalni enterokoki MPN/100 mL	MMB-SM-26:1 Standard Methods 9230D:2007	Nismo našli #	0
Clostridium perfringens CFU/100 mL	MMB-SM-05:3 Direktiva Sveta 98/83/ES	Nismo našli #	0
Skupno število bakterij pri 22°C CFU/mL	MMB-SM-01:5 SIST EN ISO 6222:1999	Nismo našli	
Skupno število bakterij pri 36°C CFU/mL	MMB-SM-01:5 SIST EN ISO 6222:1999	5	<100

Rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS. Št 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)

Odgovorni analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiol.


Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih
vzorcev okolja

Vodja: Matjaž Betelj, udm

KONEC POROČILA O PRESKUŠANJU



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014



Ko poročila ne
potrebujete
več, ga
reciklirajte.

Rezultati, označeni z #, se nanašajo na neakreditirano dejavnost. Mnenja in razlage niso vključena v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Datum izpisa: 21.03.2016

Stran: 1/1



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nm.cka@nlzohsi



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Poročilo o preskušanju

Lab. št.: 2016/1055

Splošni podatki:

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

Lastnik: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto

Odvzel: Povše Andrej, dipl. san. inž.

Podatki o vzorcu:

Vrsta vzorca: Pitne vode

Oznaka vzorca: Pitna voda

Mesto odvzema: omr. Jelendol 7

Območje odvzema: Vodovod Jelendol - omrežje

Datum odvzema: 16.02.2016 11:25

Datum prevzema: 16.02.2016 12:38

Analizirano do: 14.03.2016

Datum izpisa: 16.03.2016

Rezultati preskušanja

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
SPLOŠNI PARAMETRI							
m-Alkaliteta	mekv/L	6.7			SIST EN ISO 9963-1: 1998		18.02.
Osnovni parametri							
Barva	m-1	<0.2	<0.1	#	0,5	SIST EN ISO 7887:2012; metoda B valovna dolžina = 436 nm T=22°C	17.02.
Kalcijeva trdota	st.N	12.3	#			SIST EN ISO 17294-2: 2005	07.03.
Magnezijeva trdota	st.N	7.4	#			SIST EN ISO 17294-2: 2005	07.03.
Motnost	NTU	0.97			5	SIST EN ISO 7027:2000; brez poglavja 5	17.02.
Trdota karbonatna	st.N	18.7	#			SIST EN ISO 9963-1: 1998	18.02.
Trdota nekarbonatna	st.N	1.0	#			SIST EN ISO 9963-1: 1998	14.03.
Trdota skupna	st.N	19.7	#			SIST EN ISO 17294-2: 2005	07.03.
Amonij	mg/L NH4	0.012			0.50	SIST ISO 7150-1: 1996	17.02.
Celotni organski ogljik (TOC)	mg/L C	2.28				SIST EN 1484: 1998	17.02.
Nitriti	mg/L NO2	<0.008	#	<0.002	#	0,5	SIST EN 26777: 1996 17.02. 18.02.
Nitrati	mg/L NO3	2.29			50	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Sulfat	mg/L SO4	9.38			250	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Klorid	mg/L Cl	2.69			250	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
Fluorid	mg/L F	0.052			1.5	SIST EN ISO 10304-1: 2009	Iz zamrznjenega vzorca. 19.02.
ANORGANSKI PARAMETRI							
Kalcij	mg/L Ca	88				SIST EN ISO 17294-2: 2005	24.02. 07.03.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzoh.si



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2016/1055

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ		Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
Magnezij	mg/L Mg	32				SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
KOVINE IN METALOIDI								
Natrij	mg/L Na	2.0			200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Mangan	ug/L Mn	0.51			50	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Železo	ug/L Fe	<40	23	#	200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Bor	mg/L B	0.0031			1.0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Aluminij	ug/L Al	29			200	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Antimon	ug/L Sb	<0.05	0.026	#	5,0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		01.03.07.03.
Arzen	ug/L As	<0.1	0.088	#	10	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Baker	mg/L Cu	0.0066			2,0	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Kadmij	ug/L Cd	0.044			5	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Krom - skupno	ug/L Cr	<0.4	0.36	#	50	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Nikelj	ug/L Ni	0.42			20	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Selen	ug/L Se	0.10			10	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
Svinec	ug/L Pb	1.1			10	SIST EN ISO 17294-2: 2005		24.02.07.03.
ONESNAŽENJA								
Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX)	ug/L Cl	18	#			SIST EN ISO 9562: 2005		17.02.
ORGANOFOSFORNI PESTICIDI								
Diklobenil	ug/L	<0.03	<0.01	#	0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2		24.02.
Pendimetalin	ug/L	<0.001	<0.0003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Trifluralin	ug/L	<0.01	#	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2	24.02.
Dimetenamid	ug/L	<0.001	<0.0004	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Vinklozolin	ug/L	<0.03	<0.01	#	0.1	Laboratorijska metoda M 712/5, izdaja 2		24.02.
2,6-Diklorobenzamid	ug/L	<0.006	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Diazinon	ug/L	<0.002	<0.0006	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Klorfenvinfos	ug/L	<0.002	<0.0007	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Klorpirifos-metil	ug/L	<0.003	<0.0009	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
Malation	ug/L	<0.006	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nm.ccka@nlzohsi



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na **neakreditirano** dejavnost

Lab. št.: 2016/1055

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
Klorpirifos-etil	ug/L	<0.002	<0.0007 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_1, izdaja 5		01.03.
LAHKOHLAPNI HALOGENIRANI OGLJIKOVODIKI							
Kloroform (Triklorometan)	ug/L	<0.9 #	0.3 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
Bromoform (Tribromometan)	ug/L	<1.1 #	<0.3 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
Bromodiklorometan	ug/L	<0.8 #	0.6 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
Dibromodiklorometan	ug/L	<0.7 #	0.4 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
1,2-Dikloroetan	ug/L	<0.2	<0.1 #	3,0	SIST EN ISO 15680: 2004		17.02. 25.02.
Tetrakloroeten	ug/L	<1.1 #	<0.3 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
Trikloroeten	ug/L	<0.9 #	<0.3 #		SIST EN ISO 15680: 2004	Okvara aparata, analiza izvedena na drug aparat.	25.02. 02.03.
PESTICIDI FENOKSIALKANOJSKI							
2,4,5-T	ug/L	<0.010	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
2,4-DP(diklorprop)	ug/L	<0.020	<0.006 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
Bentazon	ug/L	<0.012	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
Dicamba	ug/L	<0.05 #	<0.02 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
MCPA	ug/L	<0.013	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
MCPP (Mekoprop)	ug/L	<0.013	<0.004 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_2, izdaja 4		02.03.
PESTICIDI ORGANOKLORNI							
Endosulfan - alfa	ug/L	<0.0011	<0.0003 #	0.1	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Endosulfan - beta	ug/L	<0.0011	<0.0003 #	0.1	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Endosulfan sulfat	ug/L	<0.0014	<0.0004 #	0.1	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Alaklor	ug/L	<0.007	<0.002 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6		25.02.
Metolaklor	ug/L	<0.011	<0.003 #	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6		25.02.
Aldrin	ug/L	<0.0012	<0.0004 #		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Dieldrin	ug/L	<0.0015	<0.0005 #		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
HCH-delta	ug/L	<0.0018	<0.0005 #		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Heksaklorobenzen	ug/L	<0.0010	<0.0003 #		SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.

Mnenja in razlage niso vključene v obseg akreditacije. Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec.
Poročilo je dovoljeno reproducirati le v celoti, razen v primeru pisnega soglasja izvajalca.

Stran 3/6



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na **neakreditirano** dejavnost

Lab. št.: 2016/1055

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
Heksaklorobutadien	ug/L	<0.0009	<0.0003	#	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Heptaklor	ug/L	<0.0027	<0.0008	#	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
trans-heptaklorepoksid	ug/L	<0.0011	<0.0003	#	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Lindan	ug/L	<0.0012	<0.0004	#	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
Pentaklorobenzen	ug/L	<0.0009	<0.0003	#	SIST EN ISO 6468: 1998-modif.		22.02. 25.02.
PESTICIDI TRIAZINSKI							
Atrazin	ug/L	<0.007	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Prometrin	ug/L	<0.010	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Cianazin	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Sekbumeton	ug/L	<0.008	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Heksazinon	ug/L	<0.013	<0.004	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Napropamid	ug/L	<0.010	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Desetilatrazin	ug/L	<0.009	0.004	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Desizopropilatrazin	ug/L	<0.003	<0.001	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Simazin	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Propazin	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Terbutilazin	ug/L	<0.015	<0.004	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Terbutrin	ug/L	<0.013	<0.004	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Bromacil	ug/L	<0.008	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Sebutilazin	ug/L	<0.008	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Metazaklor	ug/L	<0.008	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Acetoklor	ug/L	<0.007	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Metribuzin	ug/L	<0.010	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nmcka@nlzohsi



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Lab. št.: 2016/1055

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
Ametrin	ug/L	<0.010	<0.003	#	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6		25.02.
PESTICIDI URONSKI							
Klortoluron	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Monuron	ug/L	<0.010	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Linuron	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Monolinuron	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Klorbromuron	ug/L	<0.011	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Diuron	ug/L	<0.007	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Fluometuron	ug/L	<0.010	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Metobromuron	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Metoksuron	ug/L	<0.009	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Neburon	ug/L	<0.011	<0.003	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Izoproturon	ug/L	<0.008	<0.002	#	0.1	Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
Buturon	ug/L	<0.008	<0.002	#		Laboratorijska metoda M 740_3, izdaja 6	25.02.
POLIAROMATSKI OGLJIKOVODIKI							
Indeno(1,2,3-c,d)piren	ug/L	<0.004	<0.001	#		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.
Benzo(a)piren	ug/L	<0.004	<0.001	#	0,010	SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.
Benzo(ghi)perilen	ug/L	<0.004	<0.001	#		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.
Benzo(b)fluoranten	ug/L	<0.005	<0.001	#		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.
Benzo(k)fluoranten	ug/L	<0.004	<0.001	#		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.
Antracen	ug/L	<0.005	<0.002	#		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 8.1	01.03.



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajška ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, T: (07) 39 34 161, F: (07) 39 34 179, E: nm.cika@nlzoh.si



**SLOVENSKA
AKREDITACIJA**
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # se nanašajo
na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Enota	Rezultat	Rezultat pod LOQ	Kriterij	Metoda	Opombe	Datum od-do
- # - Rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost. - Stolpec Rezultat: predpona < pomeni, da je rezultat pod LOQ - Stolpec Rezultat < LOQ: - Stevilka brez predpone pomeni vrednost od vključno meje zaznavnosti do meje določljivosti ($LOD \leq x < LOQ$). - Predpona < pomeni, da je vrednost pod mejo zaznavnosti ($< LOD$). - vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne v laboratoriju - vzorec ustreza kriterijem za sprejem							

Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja
Vodja: Jerneja Franko, univ. dipl. inž. kem. inž.





Zaključna ocena ni vključena v obseg akreditacije.

Zaključna ocena vzorca Pitna voda:

Na podlagi opravljenega pregleda, terenskih meritev in rezultatov preskušanja Oddelka za mikrobiološke analize lab. št. 2016/1535 ter rezultatov preskušanja Oddelka za kemijske analize lab. št. 2016/1055 ocenjujemo, da je vzorec skladen s predpisi in s tem zdravstveno ustrezen.

Oddelek za okolje in zdravje

Vodja: **Dušan Harlander**, dr. med., spec. epidemiolog.





NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto

Enota za živila in predmete splošne rabe

Mej vrti 5, 8000 Novo mesto; tel.: (07) 39 34 100; faks: (07) 39 34 101

OHob 07-05-04

ZAPISNIK O ODVZEMU VZORCA PITNE VODE - občasne preiskave

Izdaja:
9Datum:
09.09.2015

Terenska št.: 3

Št. vzorca: 626

Lab.Št.: MB

1535

KE

1055

NAROČNIK:	Komunala Novo mesto d.o.o.																										
LASTNIK:	Komunala Novo mesto d.o.o.																										
MESTO ODVZEMA:	omr. Jelendol 7																										
Vir:	vodovodni sistem: v. JELENDOL																										
	☐ zajetje ; vrtina; izvir	☐ rezervoar - iztok	☐ kapnica																								
	☐ po pripravi	☐ omrežje - porabnik	☐ vodnjak																								
	☐ rezervoar - dotok	☒ omrežje upravljavca	☐ cisterna																								
Namen odvzema:	☐ sistematika	☐ pogodba	☐ lastnikova zahteva																								
	☐ naročilo	☒ notranji nadzor	☐ drugo:																								
Voda je v stiku s površinsko vodo:	☐ DA	vrsta vode: ☐ podtalna	☐ kraška																								
	☒ NE	☐ površinska	☐ vrtina																								
Način odvzema:	☒ pipa	☐ z zajemom	☐ hidrant																								
Dodatni parametri:	☒ KE	☒ MB	☐ GC-MS																								
Vrsta preiskave:																											
Datum in ura odvzema:	16/02 - 2016: 1125																										
Pri odvzemu prisoten:	HOCEVAR podpis: [signature]																										
Vremenski podatki:	vreme na dan pred odvzemom vzorca: [signature] pri odvzemu: [signature]																										
Priprava vode:	[signature]																										
Ostale ugotovitve na terenu / OPOMBE:																											
Senzorična ocena vzorca:	<table><tr><td>barva*: 1</td><td>VONJ** - terenska ocena:</td><td>OKUS*** - terenska ocena:</td></tr><tr><td>motnost*: 1</td><td>brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒</td><td>brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒</td></tr><tr><td>usedlina*: 1</td><td>vonj po: - sprejemljiv ☐</td><td>- nesprejemljiv ☐</td></tr><tr><td></td><td>- nesprejemljiv ☐</td><td>okus po: [signature]</td></tr><tr><td></td><td>VONJ** - ocena pri 23°C:</td><td>OKUS*** - ocena pri 23°C:</td></tr><tr><td></td><td>brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒</td><td>brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒</td></tr><tr><td></td><td>vonj po: - sprejemljiv ☐</td><td>- nesprejemljiv ☐</td></tr><tr><td></td><td>- nesprejemljiv ☐</td><td>okus po: [signature]</td></tr></table>			barva*: 1	VONJ** - terenska ocena:	OKUS*** - terenska ocena:	motnost*: 1	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒	usedlina*: 1	vonj po: - sprejemljiv ☐	- nesprejemljiv ☐		- nesprejemljiv ☐	okus po: [signature]		VONJ** - ocena pri 23°C:	OKUS*** - ocena pri 23°C:		brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒		vonj po: - sprejemljiv ☐	- nesprejemljiv ☐		- nesprejemljiv ☐	okus po: [signature]
barva*: 1	VONJ** - terenska ocena:	OKUS*** - terenska ocena:																									
motnost*: 1	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒																									
usedlina*: 1	vonj po: - sprejemljiv ☐	- nesprejemljiv ☐																									
	- nesprejemljiv ☐	okus po: [signature]																									
	VONJ** - ocena pri 23°C:	OKUS*** - ocena pri 23°C:																									
	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒	brez neobčajnih sprememb - sprejemljiv ☒																									
	vonj po: - sprejemljiv ☐	- nesprejemljiv ☐																									
	- nesprejemljiv ☐	okus po: [signature]																									

barva*, motnost*, usedlina* = 1. nezaznavno, 2. zaznavno, 3. močno zaznavno, 4. nedoločeno

okus*** po = 2-kloru, 3-min. oljih, 4-kovinski, 5-kemični, 6-drugo

vonj** po = 3-kloru, 4-trohnobi, 5-min. oljih, 6-klorfenolih, 7-zemlji, 8-fekalijah, 9-H₂S, 10-kemični, 11-drugo

TERENSKÉ MERITVE

Temperatura:	vode: 9.1	zraka: 4.0	Točeno (min): 1.0	Merilna oprema: M. WTN	št. 2539
Elektroprevodnost:	545	y ₂₀	Merilna oprema:		št. 12
pH:	7.48		Merilna oprema:		št. 12
Prisotnost rezidualnega dezinfekcijskega sredstva:	Cl ₂ : 0.58	ClO ₂ : 1	☐ ni klorirano	Merilna oprema: HACH	št. 9243

KONZERVIRANJE VZORCA:

Mikrobiologija:	☒ hlajenje	☒ Na ₂ S ₂ O ₃	☐ drugo:
Kemija:	☒ hlajenje	☐ konzerviranje vzorcev izvedeno na terenu	☐ drugo:
Hranjenje vzorca:	MB ☒ hladilnik	ID hladilnika: NSKIS	KE ☒ hladilnik
	☐ drugo:		☐ drugo:
Kontrola T v hladilniku:	Ura: 13:00	T: 5.0	Ura: 13:00
Vzorec odzvel:	(Ime in priimek ter podpis): [signature]		

Prevzem vzorcev v laboratorijih:

OMA	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem: DA / NE
	Priimek, ime in podpis: M. R. Datum: 16.2. Datum: 16.2. Ura: 12.59
OKA	Priimek, ime in podpis: R. L. FEU. Datum: 16.2. Datum: 16.2. Ura: 12.5